

दिनांक : 20.09.2018

बैंक की शाखाओं में अलार्म सिस्टम की आपूर्ति हेतु निविदा में संशोधन क्रमांक 1

विषयान्तर्गत बैंक द्वारा दिनांक 31.08.2018 को बैंक की शाखाओं/कार्यालयों में अलार्म सिस्टम आपूर्ति, स्थापना एवं रखरखाव हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी, सक्षम एवं सुरक्षा उपकरणों के निर्माता/उत्पादक से आमंत्रित निविदा की अंतिम प्राप्ति दिनांक 24.09.2018 रखी गई। निविदा में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं –

- 1- निविदा के एनेक्सर I के बिन्दु संख्या 2 में **The bidder should be either Original Equipment Manufacturer (OEM) or Authorized Supplier/Dealer. (Attach copy of relevant document)** के स्थान पर **The bidder should be Original Equipment Manufacturer (OEM)** पढा जायें। (Attach copy of relevant document)
- 2- निविदा के एनेक्सर IV के बिन्दु संख्या 1 में **Separate remote key pad with 16x4 LCD display and 16 key back lit key pad** के स्थान पर **Separate remote key pad with LCD display and 16 key back lit key pad** पढा जायें।
- 3- निविदा के एनेक्सर IV के बिन्दु संख्या 6 में **High power 130 db** के स्थान पर **High power 110 db** पढा जायें।
- 4- निविदा के एनेक्सर IV के बिन्दु संख्या 7 में **As per ISO Specifications** के स्थान पर **Appolo 65 Sereies/Siemens/Honeywell System sensor** पढा जाये।
- 5- निविदा के एनेक्सर IV के बिन्दु संख्या 1 **15 telephone numbers for intrusion message, 15 telephone numbers for fire message** के स्थान पर **10 telephone numbers for intrusion message, 10 telephone numbers for fire message** पढा जायें।
- 6- निविदा के एनेक्सर IV के बिन्दु संख्या 1 **Main control station panel in sturdy sheet metal body** के स्थान पर **Main control station panel in sturdy sheet metal/ABS body** पढा जायें।

निविदा की शेष शर्तें दिनांक 31.08.2018 को जारी निविदा प्रपत्र के अनुसार रहेगी।

महाप्रबन्धक